

Государственное учреждение "Управление
Комитета по правовой статистике и специальным
учетам Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан по Акмолинской области"

Акт проверки зарегистрирован
за № 2311181003000012/00015 10.03.2023 г.
Зарегистрировал КАНАТ КУАТ КАНАТУЛЫ

АКТ О НАЗНАЧЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА

№ 15

09.03.2023 г.

1. Наименование государственного органа Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Степногорска Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

КАППАСОВ ЕРЖАН ТУЛЕГЕНОВИЧ - Начальник Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

Муханбетжанов Нурбол Бауыржанович - Главный специалист Управления по чрезвычайным ситуациям г. Степногорск

БОТАНОВ АДильХАН Булатович - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

БАЙМУХАМЕТОВ МАДИЯР ЖЫЛКЫБАЙУЛЫ - Инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

3. Сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора
не привлекались

4. Наименование проверяемого субъекта, перечень объектов (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН), участок территории

041240006184, Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа поселка Аксу отдела образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области"

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа поселка Аксу отдела образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, СТЕПНОГОРСК, Аксу, Ленина (УЛИЦА), 1

5. Предмет назначенного профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

Об утверждении Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 февраля 2022 года № 26867


6. Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 09.03.2023 - 03.04.2023

7. Правовые основания проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке В соответствии с предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V и список проведения профилактического контроля в области пожарной безопасности на 1-е полугодие 2023 года, размещенного на сайте Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в целях осуществления контроля по соблюдению противопожарных требований, предусмотренных правилами, техническими регламентами и стандартами в области пожарной безопасности, нормами Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" от 11 апреля 2014 года № 188-V


8. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица уполномоченного подписывать акты
КАППАСОВ ЕРЖАН ТУЛЕГЕНОВИЧ

9. QR-код

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



***штрих-код содержит данные, полученные из ЕРСОП и подписанный электронно-цифровой подписью уполномоченного подписывать акты.



Проверить обоснованность проверки, возможно скачав мобильное приложение «Qatqor» либо перейдя по ссылке qatqor.gov.kz.

Статья 155. Права и обязанности субъекта контроля и надзора либо его уполномоченного представителя при осуществлении контроля и надзора (Предпринимательский кодекс Республики Казахстан)

1. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при осуществлении контроля и надзора вправе:

1) не допускать к проверке и профилактическому контролю и надзору с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора должностных лиц органов контроля и надзора, прибывших для проведения проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора на объект, в случаях:

несоблюдения периодичности проведения проверок, проводимых по особому порядку, и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, указанной в нормативных правовых актах Республики Казахстан, утвержденных в соответствии со статьей 141 Предпринимательского Кодекса;

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора сроков, не соответствующих срокам, установленным Предпринимательским Кодексом;

назначения органом контроля и надзора проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в отношении которого ранее проводились проверка или профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора по одному и тому же вопросу за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3), 4), 8), 9) и 10) пункта 3 статьи 144 Предпринимательского Кодекса;

назначения внеплановой проверки в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 144 Предпринимательского Кодекса, если предшествующей проверкой или профилактическим контролем и надзором с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора не были выявлены нарушения;

отсутствия информации и документов, предусмотренных статьями 141, 143 и пунктом 1 статьи 146 Предпринимательского Кодекса;

назначения проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся уголовных правонарушениях, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства;

поручения проведения проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

указания в одном акте о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора нескольких субъектов контроля и надзора, подвергаемых проверке или профилактическому контролю и надзору с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, за исключением случаев, указанных в пункте 6 статьи 147 Предпринимательского Кодекса;

продления сроков проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора свыше срока, установленного Предпринимательским Кодексом;

грубых нарушений требований настоящего Кодекса в соответствии с пунктом 2 статьи 156 Предпринимательского Кодекса;

2) не представлять сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, а также к периоду, указанному в акте;

3) обжаловать акт о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений и действия (бездействие) должностных лиц государственных органов в порядке, установленном Предпринимательским Кодексом и законодательством Республики Казахстан;

4) не исполнять не основанные на законе запреты органов контроля и надзора или должностных лиц, ограничивающие деятельность субъектов (объектов) контроля и надзора;

5) фиксировать процесс осуществления проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица;

б) привлекать третьих лиц к участию в проверке и профилактическом контроле и надзоре с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами действий, предусмотренных подпунктом 5) настоящего пункта.

2. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при проведении органами контроля и надзора проверок и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов контроля и надзора на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля и надзора при соблюдении требований пункта 1 статьи 146 Предпринимательского Кодекса;

2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам органов контроля и надзора документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки и предписанию об устранении выявленных нарушений, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с задачами и предметом проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;

3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;

4) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах проведенной проверки и предписания об устранении выявленных нарушений в день окончания проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;

5) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, если иное не предусмотрено Предпринимательским Кодексом либо иными законами Республики Казахстан;

б) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора на объект, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами;

7) в случае получения уведомления находиться на месте нахождения объекта контроля и надзора в назначенные сроки проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора.

С актом № 15 от 09.03.2023 г. ознакомлен, права и обязанности, предусмотренные статьей 155 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, разъяснены.

Меркишево Емжи Жафарович
(Ф.И.О. проверяемого субъекта)

«15» марта 2023 г.

Жафаров
(подпись проверяемого субъекта)

Акт о результатах проверки №15

г. Степногорск
(место составления акта)

10 марта 2023г.
время 10 часов 00 минут

1. Наименование органа контроля и надзора: Управление по ЧС города Степногорск
2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка: Акт о назначении проверки №15 от «10» март 2023 года, зарегистрированный в уполномоченном органе Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК по Акмолинской области №2311181003000012/00015 от 10 март 2023 года.
3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку: Государственным инспектором старшим инженером Управление по ЧС г. Степногорск старшим лейтенантом гражданской защиты Ботановым А.Б.
4. Дата, место и период проведения проверки 10 марта 2023 года, город Степногорск, п. Аксу, ул. Ленина 3.
5. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) По результатам проведения проверки в области пожарной безопасности объекта КГУ «Основная средняя школа п. Аксу» выявлен ряд нарушений в сфере гражданской защиты, нарушения норм и правил пожарной безопасности и технических регламентов в области пожарной безопасности:
6. Наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения

№	Перечень объектов	Перечень выявленных нарушений	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	КГУ «Основная средняя школа п. Аксу»	В здании школы система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей при пожаре находится в технически не исправном состоянии. Основание: п.62 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.	п.29 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности приложение №3 к совместному приказу Министра национальной экономики от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел РК от 30 октября 2018 года №758
2		В здании школы в помещении спорт зала допускается оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительных коробках выполнены при помощи скруток, без опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание п. 80 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.	п.83 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

			<p>приложение №3 к совместному приказу Министра национальной экономики от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел РК от 30 октября 2018 года №758</p>
3		<p>Отсутствует договор со специализированными организациями на поддержание систем и установок пожарной автоматики в работоспособном состоянии путем организации проведения своевременного технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Основание п.67 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.</p>	<p>п. 121 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности приложение №3 к совместному приказу Министра национальной экономики от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел РК от 30 октября 2018 года №758</p>
4		<p>В здании школы запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечиваются возможностями свободного открывания изнутри без ключа. Основание: п.34 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.</p>	<p>п.61 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности приложение №3 к совместному приказу Министра национальной экономики от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел РК от 30 октября 2018 года №758</p>
5		<p>В здании школы объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» используемые на путях эвакуации находятся в технически не исправном состоянии. Основание: п.35 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.</p>	<p>п.62 Проверочного листа в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от</p>

		категории, назначения и вида деятельности приложение №3 к совместному приказу Министра национальной экономики от 30 октября 2018 года №31 и Министра внутренних дел РК от 30 октября 2018 года №758
--	--	---

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку Старший инженер УЧС г. Степногорск
старший лейтенант гражданской защиты Ботанов А.Б.

8. Сведения об ознакомлении или отказе ~~в~~ ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи _____

9. Замечания и (или) возражения по результатам проверки _____
приложение на " _____ " листах

10. " _____ " _____ 20__ года.

Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений.

В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений.

Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 15/_____

24.03.2023 г.

Время 12:3

г.Степногорск
Место составления

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Степногорска Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль** № 15 от 09.03.2023 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль**

КАППАСОВ ЕРЖАН ТУЛЕГЕНОВИЧ - Начальник Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

Муханбетжанов Нурбол Бауыржанович - Главный специалист Управления по чрезвычайным ситуациям г. Степногорск

БОТАНОВ АДильХАН Булатович - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

БАЙМУХАМЕТОВ МАДИЯР ЖЫЛКЫБАЙУЛЫ - Инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

041240006184, Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа поселка Аксу отдела образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа поселка Аксу отдела образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, СТЕПНОГОРСК, Аксу, Ленина (УЛИЦА), 1.

5. **Период проведения профилактического контроля** 16.03.2023 - 24.03.2023

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа поселка Аксу отдела образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области".

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки устранения
1	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	В здании школы система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей при

	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		пожаре находится в технически не исправном состоянии. Основание: п.62 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.; срок устранения: 01.06.2023
2	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В здании школы запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечиваются возможностями свободного открывания изнутри без ключа. Основание: п.34 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.; срок устранения: 01.06.2023
3	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В здании школы объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» используемые на путях эвакуации находятся в технически не исправном состоянии. Основание: п.35 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.; срок устранения: 01.06.2023
4	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В здании школы в помещении спорт зала допускается оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительных коробках выполнены при помощи скруток, без опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание п. 80 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.;

5	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	срок устранения: 01.06.2023 Отсутствует договор со специализированными организациями на поддержание систем и установок пожарной автоматики в работоспособном состоянии путем организации проведения своевременного технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Основание п.67 Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55.; срок устранения: 01.06.2023
---	--	----------------	---

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль, подпись)

Ботаников А. С.

9. Предписание получил (ФИО (при наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

« » 20__ г.




АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ
СТЕПНОГОРСК ҚАЛАСЫНЫҢ
БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ
АҚСУ КЕНТІНІҢ
НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕБІ
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
ПОСЕЛКА АКСУ
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СТЕПНОГОРСКА
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

021501 Степногорск к. Аксу кенті Достық көшесі
№ 1 ғимарат тел: 4-68-20

021501 г. Степногорск, п.Аксу, ул.Достық
здание № 1 тел: 4-68-20
E-mail: aossh24@mail.ru



Начальнику
УЧС г. Степногорск
Полковнику гражданской защиты
Капшасову Е.Т.

Информация

КТУ «Основная средняя школа п.Аксу»
По результатам плановой проверки ЧС города Степногорск.

№	Наименования нарушения	устранение
1	В здании школы система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре находится в технически в неисправном состоянии.	устранено
2	В здании школы запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечиваются возможностями свободного открытия изнутри без ключа.	устранено
3	В здании школы объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» используемые на путях эвакуации находятся в технически неисправном состоянии.	устранено
4	В здании школы в помещении спорт.зала допускается оконцевания и ответвления жил проводов кабеля при помощи скруток, без опрессовки, пайки или спец. Зажимов.	устранено
5	Отсутствует договор на техническое обслуживание организации	устранено

Руководитель школы  Е. Медрисова

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ СТЕПНОГОРСК ҚАЛАСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БАСҚАРМАСЫ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 196
20 28 ж. « 03 » 18